



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO. MINISTRY OF HOUSING



وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy

تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

للتواصل: مدير المشاريع: 0544714479 الإدارة: 0566157166 info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR

طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	DITUMINOUS-BASE COURSE	طلب تسليم	الرقم التسلسلي: 0002
Date	29/04/2024		التاريخ
Location	جدة		المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب		إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات		المقاول

Part A: By the Contractor:

الجزء (أ): يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate)

المرفقات

☒ Sketch attached to show the location(s) كروكي توضيحي للموقع	☐ Inspection Check list قائمة الفحص	☐ Surveyor Field Sheet (if any) سجل إستلام الأعمال المساحية
☒ Approved Shop Drawing الرسومات التنفيذية المعتمدة	☒ Test Reports (if any) تقارير اختبارات (إن وجدت)	☐ Others(state) أخرى

Discipline: التصنيف	☒ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى
---------------------	---	--	---	---	--

Description of Works to be inspected and / or tested:

وصف الأعمال المطلوب تسليمها

عمل كور لاسفلت شارع 1

BLOCK 10

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings.

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	التاريخ: 02/05/2024
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	---------------------

Part B: By the Consultant:

الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments:

ملاحظات القائم بالإستلام

Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Designation	المسمى الوظيفي:	Date:	التاريخ:
-------	--------	-----------	----------	-------------	-----------------	-------	----------

Witnessed Site Test Results (if any):

نتائج اختبارات الموقع (إن وجدت)




Passed

مقبول



Failed

مرفوض



N/A

لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision:

ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☒ Approved يتمتد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض		
Name:	الاسم:	Signature	التوقيع:	Date:	التاريخ:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

Client	شركة طرق الرياض المقاولات			Report No.	PRO-240463.17					
Project	تنفيذ اصال البنية التحتية			Test Date	2/5/2024					
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط ثلاث القلوب			Report Date	4/5/2024					
Location / Station	Road 01 Block 10 From STA. 0+012 to STA. 0+264			Tested By	Abdullah					
Description:	BBC									
ASPHALT CORES										
Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm³)	Gmb (g/cm³)	Gmm (g/cm³)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	STA. 0+080	7.1	1121	660.6	1127.3	466.7	2.402	2.623	91.6	
2	STA. 0+130	7.6	1248	743.3	1253	509.7	2.448	2.623	93.3	
3	STA. 0+150	7.3	1153	676.3	1155.9	479.6	2.404	2.623	91.7	
4	STA. 0+200	8.7	1451	864.4	1454.2	589.8	2.460	2.623	93.8	
5	STA. 0+240	7.6	1255	750.3	1257.8	507.5	2.473	2.623	94.3	
		</								



Room 372575 commercial Jeddah license
 Email: lab@proficiencylabbs.com
 30 St. - Ar Rabwah Dist - Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia

